

REGIONE SICILIANA

**E.R.S.U. CATANIA**

PROGETTO ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA  
E LA SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE  
DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE DI 74 POSTI LETTO  
SITO NELLA CITTADELLA UNIVERSITARIA DI CATANIA

TAVOLA 2  
**PLANIMETRIA  
IMPIANTO PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE**

Il Progettista  
arch. Valentino Marchesini

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Francesco Scilio

SCALA:  
**1:200**

DATA PROGETTO:

AGGIORNAMENTI:

### LEGENDA

- Conduzione interrata longitudinale 1 tubi 110 DN  
rete di terra Cu PE 35 mmq
- Palo a stelo diritto e mensola curvata h. 7,00 m.  
lampada S.A.P. da 250 W
- Linea BD cavo FG7 (O) - R 4x4 mmq.
- Linea BS cavo FG7 (O) - R 4x4 mmq.

